

注意:

1. 本图纸著作权及其他相关权益属安徽省建筑设计研究院股份有限公司所有。未经本公司书面同意,不得复制或本图纸。
2. 本图纸应与其他相关配套设计文件统一使用。
3. 未加盖本公司出图专用章,图纸无效。

含铜废水提升泵管道系统图

编号	名称	规格	材质	单位	数量	备注
1	底阀	DN110	UPVC	个	1	/
2	异径三通	DN110*32	UPVC	个	2	/
3	球阀	DN32	UPVC	个	2	/
4	法兰	DN110	UPVC	个	8	/
5	蝶阀	DN110	UPVC	个	3	/
6	法兰	DN75	UPVC	个	8	
7	蝶阀	DN75	UPVC	个	3	
8	止回阀	DN75	UPVC	个	2	
9	软连接	DN110	UPVC	个	2	/
10	软连接	DN75	UPVC	个	3	
11	大小头	DN75*63	UPVC	个	2	/
12	大小头	DN110*63	UPVC	个	2	/
13	法兰	DN63	UPVC	个	4	/
14	电磁流量计	通径DN75, 5.0~60m3/h	/	个	1	分体式安装
15	三通	DN110	UPVC	个	1	/
16	三通	DN75	UPVC	个	1	/
17	90°弯头	DN110	UPVC	个	3	/
18	90°弯头	DN75	UPVC	个	5	/

 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 ANHUI URBAN CONSTRUCTION DESIGN INSTITUTE CORP., LTD.				项目名称 PROJECT	年长堤1630万平方米水电粮库建设项目的 PROJECT NO. N322416
项目批准 APPROVED	李光 李光	项目设计 DESIGNED	宋发荣 宋发荣	项目内容 SUB ITEM	年长堤1630万平方米水电粮库建设项目的 DESIGNED SECTION 施工图
项目审查 EXAMINED	熊燕芳 熊燕芳	项目检查 CHECKED	开雷 开雷	配套污水处理工程——调节池及综合池	比 例 SCALE
项目负责人 PROJECT LEADER	李桂祥 李桂祥	项目设计 DESIGNED	熊芳 熊芳	日期 DATE	2025.04
项目负责人 PROJECT LEADER	李桂祥 李桂祥	项目设计 DESIGNED	熊芳 熊芳	图名 TITLE	合顺水提升泵站调节池施工图 DRAWING NO. 水施—01—25