

注意:

1. 本图纸著作权及其他相关权益属安徽省城镇建筑设计研究院股份有限公司所有。未经本公司书面同意,不得复制或本图纸。
2. 本图纸应与其他配套设计文件统一使用。
3. 未加盖本公司出图专用章,图纸无效。



编号	名称	规格	材质	单位	数量	备注
1	底阀	DN110	UPVC	个	1	/
2	异径三通	DN110*32	UPVC	个	2	/
3	球阀	DN32	UPVC	个	2	/
4	法兰	DN110	UPVC	个	8	/
5	蝶阀	DN110	UPVC	个	3	/
6	法兰	DN75	UPVC	个	8	
7	蝶阀	DN75	UPVC	个	3	
8	止回阀	DN75	UPVC	个	2	
9	软连接	DN110	UPVC	个	2	/
10	软连接	DN75	UPVC	个	3	
11	大小头	DN75*63	UPVC	个	2	/
12	大小头	DN110*63	UPVC	个	2	/
13	法兰	DN63	UPVC	个	4	/
14	电磁流量计	通径DN75, 5.0~60m3/h	/	个	1	分体式安装
15	三通	DN110	UPVC	个	1	/
16	三通	DN75	UPVC	个	1	/
17	90°弯头	DN110	UPVC	个	3	/
18	90°弯头	DN75	UPVC	个	5	/

 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 ANHUI URBAN CONSTRUCTION DESIGN INSTITUTE CORP., LTD.				项目名称 PROJECT 年耗水1630万立方米电镀废水建设项目		项目编号 PROJECT NO. N322416	
项目批准 APPROVED 审核 EXAMINED 项目负责人 PROJECT MANAGER 李光 李光				项目设计 DESIGNED 设计 DESIGN 宋发荣 宋发荣		项目施工 CONSTRUCTED 施工图 CONSTRUCTION DRAWING 施工图	
项目校核 CHECKED 校核人 CHECKER 熊燕芳 熊燕芳				项目审核 SUB ITEM 审核人 SUB ITEM REVIEWER 刘雷 刘雷		比例 SCALE 1:1 日期 DATE 2025.04	
项目负责人 PROJECT MANAGER 李桂祥 李桂祥				项目校核 CHECKED 校核人 CHECKER 张磊 张磊		项目校核 CHECKED 校核人 CHECKER 宋发荣 宋发荣	
项目校核 CHECKED 校核人 CHECKER 李桂祥 李桂祥				项目校核 CHECKED 校核人 CHECKER 张磊 张磊		项目校核 CHECKED 校核人 CHECKER 宋发荣 宋发荣	