


1. 本图纸著作权及其他相关权益属安徽省建筑设计研究院总院股份有限公司所有。未经本公司书面同意,不得复制本图纸。



编号	名称	规格	材质	单位	数量	备注
1	底阀	DN140	UPVC	个	1	/
2	异径三通	DN140*32	UPVC	个	2	/
3	球阀	DN32	UPVC	个	2	/
4	法兰	DN140	UPVC	个	8	/
5	蝶阀	DN140	UPVC	个	3	/
6	法兰	DN110	UPVC	个	8	
7	蝶阀	DN110	UPVC	个	3	
8	止回阀	DN110	UPVC	个	2	
9	软连接	DN140	UPVC	个	2	/
10	软连接	DN100	UPVC	个	3	
11	大小头	DN110*90	UPVC	个	2	/
12	大小头	DN140*90	UPVC	个	2	/
13	法兰	DN90	UPVC	个	4	/
14	电磁流量计	通径DN100, 5.0~60m3/h	/	个	1	分体式安装
15	三通	DN140	UPVC	个	1	/
16	三通	DN110	UPVC	个	1	/
17	90°弯头	DN140	UPVC	个	3	/
18	90°弯头	DN110	UPVC	个	5	/

 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 ANHUI URBAN CONSTRUCTION DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.				项目名称 PROJECT	年长堤1630万平方米水电移民建设项目的 项目编号 PROJECT NO.	N322416
图 审 校 核 人 EXAMINED BY 校 核 人 CHECKED BY 设计负责人 DESIGNER 项目负责人 PROJECT MANAGER	李光 李光 姚燕燕 姚燕燕 李桂祥 李超	图 审 校 核 人 EXAMINED BY 校 核 人 CHECKED BY 设计负责人 DESIGNER 项目负责人 PROJECT MANAGER	宋家庆 宋家庆 开雷 开雷 张磊 张磊 李勇	子项名称 SUB ITEM	配套污水处理工程——调节池及综合回水 比例 DATE	施工图 2025.04
图名 TITLE OF DRAWING				重金湖堤水提升泵站渠系系统图 水调—01~34		