

会	专	登	名	专	业	登	名
登							

风机类

序号	风机名称	排气量 风压		主 要 气 体 成 份	功 率	数 量	备注
		(标准状态)			kW	台	
GF1	无油螺杆鼓风机	0—30m3/min	0.063MPa	空气	37	3	2用1备,变频, 配套控制柜
GF2	空压机	6.1m3/min	0.8MPa	空气	37	2	一用一备
GF3	储气罐	1m3	0.8Mpa	空气		1	空压机配套设备
GF4	冷干机	6.1m3/min ,处理后压缩空气露点: 2-10 ℃		空气		1	空压机配套设备
GF5	轴流风机	Q=6000m ³ /h,PN=284Pa, N=0.75kW				4	
GF6	电动单梁悬挂起重机	T=1t,H=6.0m,Lk=6m,N=4.5+2x0.8kw				1	附电动葫芦1套以及配套的电缆电机以及控制柜, 配工字钢

调节池、事故池水泵

序号		设备名称	规格参数	单 位	数量	备注
T1	调节池	锌镍废水提升泵	15m ³ /h，18.5m，1.5kW	台	2	一用一备,1变频
T2		含镍废水提升泵	15.6m ³ /h，16m，1.5kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T3		含铬废水提升泵	15.6m ³ /h，16m，1.5kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T4		含镍污泥浓缩池滤液收集池提升泵	32m ³ /h，16m，3.7kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T5		含氟废水提升泵	12.5m ³ /h16.5m，1.5kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T6		含磷废水提升泵	20m ³ /h，16m，2.2kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T7		前处理废水提升泵	45m ³ /h，16m，3.7kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T8		混排废水提升泵	12.5m ³ /h，15m，1.5kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T9		含铜废水提升泵	12.5m ³ /h，15m，1.5kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T10		预留废水调节池提升泵	12.5m ³ /h，15m，1.5kW，SUS304	台	2	冷备
T11		含银废水调节池提升泵	10m ³ /h，15m，1.5kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T12		重金属废水提升泵	12.5m ³ /h，16m，1.5kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T13		预留废水调节池提升泵	12.5m ³ /h，15m，1.5kW，SUS304	台	2	冷备
T14	事故池	综合事故池提升泵	32m ³ /h，16m，3.7kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T15		含银事故池提升泵	32m ³ /h，16m，3.7kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T16		含铬事故池提升泵	32m ³ /h，16m，3.7kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T17		含镍事故池提升泵	32m ³ /h，16m，3.7kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T18		RO 废液收提升泵	32m ³ /h，16m，3.7kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T19		含铜污泥浓缩池滤液收集池提升泵	32m ³ /h 16m，3.7kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T20		综合污泥浓缩池滤液收集池提升泵	32m ³ /h 16m，3.7kW，SUS304	台	2	一用一备,1变频
T21		超声波液位计	量程：0~8m，4~20mA信号输出	套	19	用于调节池、事故池

 安徽省城市建设设计研究总院股份有限公司 ANHUI URBAN CONSTRUCTION DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.				项目名称 PROJECT	项目编号 PROJECT NO.	N322416
年处理1630万立方米电镀废水建设项目				子项目名称 SUB ITEM	设计阶段 DESIGN STAGE	施工图
审批 APPROVED	审核 EXAMINED	审批人 APPROVED BY	审核人 EXAMINED BY	子项编号 SUB ITEM NO.	日期 DATE	日期 DATE
李光	鲍燕荣	李光	鲍燕荣	配套污水处理工程	比 例 SCALE	2025.04
项目负责人 PROJECT MANAGER	项目负责人 PROJECT MANAGER	项目负责人 PROJECT MANAGER	项目负责人 PROJECT MANAGER	图名 NAME OF DRAWING	图号 DRAWING NO.	水站—01~17
王桂祥	李超	王桂祥	李超	电镀废水主要设备	图 次 DRAWING NO.	水站—01~17

注意: